



OZNACZENIA

- INSTALACJA ZASILAJĄCA – WLZ
- INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYK.
- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- GNIAZDO WTYKOWE 16A, 250V/P/T, IP44
- PA LISTWA PRZYTĄCZENIOWA

UWAGI

- Numeracja obwodów i przekroje przewodów wg schem. rozdzielni
- Połączenia wyrównawcze nieoznaczone wykonać przewodem LgY 4

TERMO – KLIMA MK				
40-749 KATOWICE ul. Tartaczna 12				
tel./fax (+4832) 202-53-87 e-mail: biuro@termo-klima.pl				
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Inż. Zygmunt Ścigał		upr. 63776	
OPRACOWAŁ	Inż. Zygmunt Ścigał		upr. 63776	
SPRAWDZIŁ	Inż. Zbigniew Padoł		upr. 64471kt	
PROJEKT	"PORADNIA GOSPODARKI CIEPŁEJ W KOMISYJACH POLICJI W MIEŚCIE CZERWONAKAŁESZCZYN Z WYKORZYSTANIEM NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA, MODERNIZACJA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA (SWC), WODNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU)"			
TEMAT	PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
NAZWA RYSUNKU	RZUT WYMIENNIKOWNI SWC1			SKALA
INSTALACJA SIŁY I GN. WTYKOWYCH				1:50
STADIUM	BRANŻA	NR ARCHIWALNY	DATA	PLIK-NR RYSUNKU
PB-W	ELEKTRYCZNA	01mk12/07	2012-06	E-1