

Katowice dnia 07...11.2012r.

egz. poj.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o złożenie oferty handlowej na wykonanie zadania pn.

**AWARYJNA WYMIANA ZEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO
CENTRALNEGO OGRZEWANIA O PARAMETRACH 135/65 NA ODCINKU OD BUDYNKU
GARAŻY SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DO STACJI CPN w KOMPLEKSIE KWP
w KATOWICACH ul. LOMPY 19.**

1. Dane charakterystyczne (stan istniejący)

- średnica rurociągów: 2x dn 25 (zasilanie + powrót)
- długość rurociągów -2 x 25 [m]
- izolacja termiczna: tradycyjna jak w przewodzeniu kanałowym
- parametry wody grzejnej : 135/65
- system prowadzenia rurociągów:
 - kanałowy /kanał lupinowy nieprzelazowy ziemny ; długość l = 25[m]; częściowo - w systemie bezkanałowym (rurociągi prowadzone są bezpośrednio w ziemi)

2. Zakres podstawowy robót obejmuje:

roboty ziemne (odkrywkowe kanału)
demontaż przykrycia betonowego kanału (przyjąć długość kanału ca 25m ,szer 1,2)
demontaż rurociągu istniejącego wraz z izolacją termiczną.
wyrównanie podłoża pod rurociągi
wykonanie podsypki z piasku pod rurociągi preizolowane 2x dn 25
montaż rurociągów preizolowanych 2xdn 25 do połączenia z istniejącymi instalacjami w budynku garaży i budynku stacji CPN
roboty ziemne (obsypka , zasypka + przykrycie rurociągów preizolowanych)
wymiana 4 szt zaworów odcinających d 25
wykonanie przejść szczelnych przez przegrody budowlane (2 szt);
wymiana zbiorników odpowietrzających wraz z zaworami odcinającymi (2x d 15)
wykonanie izolacji cieplnej armatury i osprzętu ;
wykonanie prób ciśnieniowych
wykonanie dokumentacji powykonawczej przebudowanego przyłącza cieplnego 2xdn 25 ,wraz z mapą sytuacyjną i schematem montażowym na odcinku od budynku garaży do stacji CPN. (mapa zasadnicza w posiadaniu Zamawiającego).

Uwaga:

- 1) W ofercie proszę wstępnie przyjąć : długość kanału 25[m], głębokość prowadzenia rurociągów: 0,7 m szerokość kanału 1,2m
- 2) Zamawiający wymaga aby oferent przygotował ofertę w oparciu o przeprowadzoną wizję na istniejącym obiekcie.
- 3)Oferent przygotowuje kosztorys ofertowy obejmujący zakres wg pkt 2 oraz wszelkie dodatkowe

Ofertę proszę kierować na: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji Katowice,
40-068 Katowice, ul. Koszarowa 17.

w terminie do dnia 12.11.2012r godz 15.30.

Osoba wyznaczona do kontaktu : mgr inż. Renata Chochla tel. (032) 200 22 57; kom 798 031 934


ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
mgr inż. Beata MACH

Wyk - w 1 egz. - R.CH

zamieszczono na stronie internetowej KWP w Katowicach