



PRZEKRÓJ K-K




PRZEKRÓJ M-M


PRZEKRÓJ L-L




PRZEKRÓJ I-I



PRZEKRÓJ J-J



UWAGA
WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE PRZECZ KONDENSACJE, KTÓRYCH
NIE OBSŁUGUJĄ, NALEŻY ODBIÓRÓWĄĆ PRZYJĄĆ O ODPORNOŚCI REI1120 (NP. PROMATEC).
OBUŁOWE PRZEWODÓW WYKONAĆ ZŁODNIE Z APROBATA TECHNICZNA MATERIAŁU.



PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A.S. AGNIESZKA ROMANOWSKA-PRACZYŃSKA, telefon: 022 228 46 36, 601 004 898			
TEMAT PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 10 KATECHIZACJI		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. A. Różycka
ADRES:	KATOWICE, UL. KOŚCZAROWA 17		SPRAWDZIŁ: inż. S. Bodalski
TEMAT RYSUNKU:	WENTYLACJA MECHANICZNA, RZUT PARTII I ARK. 1.		INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
INWESTOR:	40-039 KATOWICE, UL. LOMPY 19		DATA: listopad 2011
FAZABRANZA:	SKALA:		1:50
FBWIS	NR RYSUNKU:		W-4