


Tablica piętrowa: TPO,
Typ XL3—160, IP40

Faza Projektu: Projekt Budowlany



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Opis	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie klatka schodowa	oświetlenie ewakuacyjne	wypust wentylator	wypust klimatyzator	wypust urządzenia teletechn.	rezerwa	rezerwa
Moc Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,5	0,5	1,0	1,0

Σ Pi = 21.0 kW

kj=0.5

Ps = 10.5 kW

PORAŻEN

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

NAPIĘCIA

OCHRONA OD

W

Investor	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Katowice ul. Lompy 18			ELEKTRYKA
Temat	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR4 NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach			Rys. nr 14
Projektował	mgr inż. Piotr Piwowski	Upr. nr	MAP/0109/PWOE/04	Stadium: PB-W
Opracował				
Sprawdził	mgr inż. Arkadiusz Kielar	Upr. nr	337/2001	
SCHEMAT IDEOWY TABLICY PIĘTROWEJ TPO				skala: 1:100