


Tablica piętrowa: TP2,  
Typ XL3—160, IP40



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Opis	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	gniazda ogólne	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie - strych	oświetlenie ewakuacyjne	wypust wentylator dachowy	wypust wentylator dachowy	wypust wentylator dachowy	centralka COD	rezerwa
Moc Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0

Σ Pi = 20.0 kW  
k<sub>j</sub> = 0.5  
P<sub>s</sub> = 10 kW

OCRONA OD  
PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
NAPIĘCIA

W

UKŁADZIE TN-S

Investor	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Katowice ul. Lompy 18			ELEKTRYKA
Temat	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR4 NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach			Rys. nr 16
Projektował	mgr inż. Piotr Piwowski	Upr. nr MAP/0109/PWOE/04	Stadium: PB-W	
Opracował				
Sprawdził	mgr inż. Arkadiusz Kielar	Upr. nr 337/2001		
SCHEMAT IDEOWY TABLICY PIĘTROWEJ TP2			grudzień 2011	skala: 1:100