



Oznaczenia

----- Przewód elektryczny YDY(żo) 3x2,5

 } Zespół 4 gniazd elektrycznych 2P+Z/16/230V

60x110 PVC } Kanał instalacyjny PVC 25/40 AKS z przegrodą

60x110 PVC } Kanał instalacyjny PVC 60/110 AKS z przegrodą

Oznaczenie gniazda sieci elektrycznej

TK2 –nazwa rozdzielni komputerowej

01 –kolejny numer obwodu komputerowej instalacji zasilającej

Uwaga

Wszystkie kanały posiadają przegrody. W pomieszczeniach zastosować kanały 40x25 lub podobne z przegrodą.

| | | | | |
|---------------------------|--|----------|--------------------------|-------------|
| Nazwa obiektu budowlanego | Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie | | | |
| Adres obiektu budowlanego | Myszków ul.Kosciuszki 105 | | | |
| Przedmiot rysunku | Instalacja dydykowana i strukturalna Plan instalacji dydykowanej I piętra | | | Skala 1:100 |
| | Imię | Nazwisko | Specjalność budowlanych | Data |
| Opracował | | | | |
| Projektant | Stanisław | Hamara | Instalacyjna elektryczna | 83861/18/76 |
| Sprawdzający | Krzysztof | Pacud | Instalacyjna elektryczna | SLK/0478 |
| | | | | 04.2012 |