



- Oznaczenia
- Przewód elektryczny YDY(zo) 3x2,5
 - Zespół 4 gniazd elektrycznych 2P+Z/16/230V
 - Kanał instalacyjny PVC 25/40 AKS z przegrodą
 - Kanał instalacyjny PVC 60/110 AKS z przegrodą
 - Oznaczenie gniazda sieci elektrycznej
 - TK2 –nazwa rozdzielni komputerowej
 - 01 –kolejny numer obwodu komputerowej instalacji zasilającej

Uwaga
Wszystkie kandy posiadają przegrody. W pomieszczeniach
zastosować kandy 40x25 lub podobne z przegrodą.

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie			
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul.Kosciuszki 105			
Przedmiot rysunku	Instalacja dydaktyczna i strukturalna Plan instalacji dydaktycznej II piętra			Skala 1:100
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych
Opracował				
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	83861/18/76
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478
				PWOE/04
				04.2012
				12.9-6
				Podpis