


Rozdzielnica RW3x12



Zasilanie z rozd. głównej RG	Oświetlenie sekcji kryminalnej	Oświetlenie sekcji finansowej i zaopatrzenia	Oświetlenie sekcji kryminalnej i sekretariatu	Oświetlenie sekcji kryminalnej i finansowej	Oświetlenie korytarza	Wylacznik roznicowopradowy
YKY5x16	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	
	1200W	1000W	1000W	1000W	350W	

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnicy T7 ark.1/2			Skala %	Nr.rys. 12.8-17/1	
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	04.2012	