Istniejące pomieszczenie agregatu

Istniejący kabel YAKY 4x35 do ewentualnej wymiany na kabel YKY(zo)5x25 l=70m
dołożyć kabel YKSY 10x1,5 l=70m
~~dołożyć kabel YKSY 10x1,5 l=70m~~
(trasę kabli wrysowano orientacyjnie)

SZR w budynku

Polna

Tadeusza Ko

w bud.

03-383

03-394

STAROSTWO POWIATOWE
W MYSZKOWIE
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ..... 2450/2008 C
Niniejsza mapa nie może służyć do celów prawnych.
Z up. STAROSTY
17 SIE. 2008
mgr inż. Władysław Cosia
Geodeta powiatowy
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

"STAROSTWO POWIATOWE
W MYSZKOWIE
Wydział Geodezji i Gospodarki

Nazwa obiektu budowlanego	*Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie*					
Adres obiektu budowlanego	*Myszków ul. Kosciuszki 105*					
Przedmiot rysunku	*Instalacja elektryczna Plan zasilania*				Skala *1:500*	Nr.rys. *12.8–1*
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracował	*Artur*	*Wieczorek*			*04.2012*	
Projektant	*Stanisław*	*Hamara*	*Instalacyjna elektryczna*	*TO–III–/ 83861/18/76*	*04.2012*	
Sprawdzajacy	*Krzysztof*	*Pacud*	*Instalacyjna elektryczna*	*SLK/0478 PWOE/04*	*04.2012*	