

Oznaczenia

- Łącznik 1–bieg typu WPt–1H –Elda Szczecinek
- Łącznik świecznikowy typu WPt–2H –Elda Szczecinek
- Łącznik schodowy typu WPt–5H –Elda Szczecinek
- Łącznik krzyżowy typu WPt–8H –Elda Szczecinek
- Łącznik zwierny „dzwonek" typu WPt–7H – –Elda Szczecinek
- Łącznik hermrtyczny 1–bieg. typu LIP–1000H
- Łącznik hermetyczny świecznikowy typu LIP–5000H –Elda Szczecinek
- Łącznik hermetyczny schodowy typu LIP–6000H –Elda Szczecinek
- Łącznik hermetyczny krzyżowy typu LIP–7000H –Elda Szczecinek
- Gniazdo podtynkowe podwójne ze stykiem ochronnym typu–GWP–230PH
- Gniazdo podtynkowe bryzgoodporne typu GWP–132PH –Elda Szczecinek
- 32A 3 Gniazdo wtykowe pięciowtykowe podtynkowe trójfazowe 32A Polam Nakło
- 16A 3 Gniazdo wtykowe pięciowtykowe podtynkowe trójfazowe 16A Polam Nakło
- Kaseta sterownicza z przyciskiem pokrętnym i lampką typu K3 –Promet
- Wentylator naścienny 40W 220V
- 3 Nr.obwodu

Zastosowane oprawy:

A Oprawa typu Hydro 921 1x36W IP65
B Oprawa typu 747 Oblo IP65
B1 Oprawa typu 418 Rigo 1x18W IP43
C Oprawa typu Hydro 921 2x36W IP65
D Oprawa typu Minicomfort 750 2x25W IP20
F Oprawa typu Comfort 773 1x36W IP20
F1 Oprawa typu Comfort 773 2x36W IP20
G Oprawa typu Wallwasher as. 707 1x58W IP20
H Oprawa oświetleniowa typu Composiotion nr 11
I Projektor halogenowy typu Punto 1130 max 500W (r7s 160W)
I1 Projektor typu 1801 Rodio 2 150W as
K istniejąca oprawa żarowa
L Oprawa typu Hermetica, jasna, IP65, 1h
M Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna,1h, jasna typu Infinity
N Oprawa awaryjna kierunkowa ,1h, jasna typu Infinity
E1 Oprawa n/t awaryjna typu LVNO 1h, ciemna
E2 Oprawa n/t awaryjna typu LVNC 1h, ciemna
E3 Oprawa n/t awaryjna, ciemna, 1h z piktogramem gaśnica typu Infinity
Projektory I1 zasilić z oddzielnego obwodu rozdzielnicy zasilającej przez automat zmierzchowy (programator)

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych Plan instalacji oświetleniowej I piętra				Skala 1:100	Nr.rys. 12.8–4
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO–III–/ 83861/18/76	04.2012	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	04.2012	