



- UWAGI:
- Rurocięgi prowadzone w pomieszczeniach należy prowadzić w bruzdach ściennych (w otulinach termoizolacyjnych THERMOCOMPACT S gr 6 mm) na wysokości 0,5 m od posadzki
 - Podjęcia pod urządzenia wykonac średnicą DN15
 - Przewody wody należy zaizolować przed roszaniem i skraplaniem otuliną THERMAFLEX FRZ
 - Wszelkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z biurem projektów podczas ich układania
 - Przejście przewodów przez ściany wykonać w rurze ochronnej, a otwory przewiercić
 - Zabezpieczenia p.p.oż wykonać przy przejściach przez strefy ogniowe
 - Prace wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" część II rozdz.3 oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i zestawieniem materiałów, jako integralnymi częściami projektu
 - Rysunki należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym i zestawieniem materiałów, jako integralnymi częściami projektu

LEGENDA:

- woda zimna
— KANALIZACJA SANITARNA
— U — UMYWALKA
— WC — DOLNOPLUK
— W — projektowany pion wodny
— EGV — podumywalkowy zbiornikowy ogrzewacz wody — 5l

TEMAT	Projekt budowlany Kompleksowego remontu budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Powstańców Warszawskich 74 w Bydgoszczy		
INWESTOR	Komenda Wojskownicza Policji w Katowicach ul. Lomazy 19 Katowice		
PROJEKTOWAŁ:			
	mgr inż. Beata Stomk	№. upr.	Podpis
		11692	
TYTUŁ	Instalacja wodno-kanalizacyjna -budowlany projekt		
RYSUJĄCY:	Rozwinięcie instalacji		
Instalacje	SKALA /	DATA	WZ
		kwiecień 2012	13065
PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKT KRAJUSZCZAK JULIA 40-756 Katowice, ulica Wybitnego 55 tel. 032-202-20-80			