Nr odpływu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Nazwa odpływu	Zasilanie	Ochronniki przeciw-przepieciowe	Wskaznik napiecia	Oswietlenie pom. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5	Oswietlenie pom. 2.6; 2.7; 2.8; 2.9	Oswietlenie pom. 2.10; 2.11; 2.14	Oswietlenie pom. 2.15; 2.16	Oswietlenie pom. 2.17; 2.18; 1.21; 1.22	Rezerwa	Osw. ewakuacyjne (2-piętro)	Rezerwa	Rezerwa	Oswietlenie pom. 2.12 (korytarz)	Oswietlenie pom. 2.12 (korytarz)	Rezerwa	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.2; 2.3
Moc [kW]	30															
Prad [A]	55			<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



Nr odpływu	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Nazwa odpływu	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.4	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.5	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.6	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.7	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.8	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.9	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.10	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.11	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.15	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.16	Gniazda 1-fazowe w pom. 2.17; 2.18	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]																
Prad [A]	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16					



SPIS POMIESZCZEN:

2.1 - WC
2.2 - WC
2.3 - Pom. biurowe
2.4 - Pom. biurowe
2.5 - Pom. biurowe
2.6 - Pom. biurowe
2.7 - Pom. biurowe
2.8 - Pom. biurowe
2.9 - Pom. biurowe
2.10 - Pom. biurowe
2.11 - Archiwum
2.12 - Komunikacja
2.13 - Komunikacja
2.14 - Pom. gospodarcze
2.15 - Pom. biurowe
2.16 - Pom. biurowe
2.17 - Pom. biurowe
2.18 - Pom. gospodarcze
2.19 - Komunikacja

UKLAD TN-S

RPI BYTOM
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z o.o.
41-902 Bytom, ul.Józefczaka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764,
e-mail: bytom@rpibytom.pl Internet: http: www.rpibytom.pl

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL.LOMPY 19 40-038 KATOWICE	
NAZWA PROJEKTU	REMONT BUDYNKU ARESZTÓW ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE KWP W KATOWICACH PRZY UL.LOMPY 19	BRANŻA ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Rozdz. 0,4kV-R3 (2-piętro). Schemat strukturalny.	SKALA -
PROJEKTOWAŁ	Adam Kulczynski nr upr. SLK/0729/POOE/05	NR E-03
	Adam Kaim nr upr. SLK/0734/POOE/05	DATA LISTOPAD 2006