



OZNACZENIA :		
ISTN.	PROJ.	OPIS
		Przewody sieci ciepłej o wysokich parametrach 135/70 °C
		Przewody grzewcze c.o. - niskie parametry 80/60 °C
		Przewody odwadniające z kieliskami od spustów
		Przewody spustowe, odpowietrzające
		Przewody kanalizacyjne
		Zawory kulowe wstawiane na przewodach W. P.
		Zawory kulowe mufowe na przewodach N. P.
		Węzeł wymiennika kompaktowego c.o.
		Naczynie wzbiorcze przeponowe - w zestawie WK
		Studzienka schładzająca

**UWAGA :**

- Szczegółowy opis i przedmiar w/w. urządzeń zamieszczono w zestawieniu podstawowych materiałów w opisie technicznym
- Wykonanie instalacji wod-kan ujmuje projekt inst. wod-kan



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z o.o.**  
41-902 Bytom, ul. Józefczaka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764,  
e-mail: bytom@rpibytom.pl Internet: http: www.rpibytom.pl

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL.LOMPY 19 40-038 KATOWICE	
NAZWA PROJEKTU	REMONT BUDYNKU ARESZTÓW ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE KWP W KATOWICACH PRZY UL.LOMPY 19	BRANŻA inst.sanit.
TYTUŁ RYSUNKU	Rozwinięcie -instalacji c.o. (obieg grzewczy II) -sieci ciepłej W.P.do węzła kompaktowego c.o. -orurowań technologicznych węzła kompaktowego c.o.	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Jaros nr upr.bud. 290/80	NR RYS. 6 DATA LISTOPAD 2006