


TABLICA AHP



OPIS POLA	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE KOMORA HYDROFORU	REZERWA	REZERWA
NAZWA ODBIORU				
MOC		3x(2x28W)		
PRAD				—



P=13kW
Po=3kW
Io=6A

Pi – moc zainstalowana
Po – moc obliczeniowa
Io – prąd obciążenia

SAMOCZYNNIE
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE TT



WIDOK ELEWACJI
SKALA 1:10
ROZDZIELNICA NATYKOWA SERII FKV-07-FR65
GŁĘBOKOŚĆ 150mm, IP65

UWAGA:

- Stosować linię konstrukcyjną rozdzielniczy typu FK V-07-FR65, IP65 - głębokość 150mm.
- Wszystkie odejścia kablowe od góry.
- W rozdzielniczy pozostawić 20% rezerwy miejsca.
- Rozdzielnicę uziemić do najbliższego zacisku uziemiającego.

OPIS POLA	GNIAZDO SERWISOWE	WSKAŹNIK OBECNOŚCI ZASILANIA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICZY AG	OCHRONA PRZECIWPŁYCIOWA	GNIAZDO REMONTOWE	POMPA ODWADNIAJĄCA	GRZENIK
NAZWA ODBIORU	—	—	—	—	—	—	—
MOC	—	—	1kW	—	—	0,45kW	0,5kW
PRAD	—	—	6A	—	—	—	—

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
Nazwa zadania: Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprzowicza 9		PROJEKTANT dr inż. Krzysztof DEBOWSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 226/98		Numer projektu: AAG/07/0054
AnArch! Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Investycja: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przy ul.Kasprzowicza 9, Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jan GRUDZIEN Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 100/92.128/98		
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odrzamek inż. arch. Agata Bobowska		Numer rysunku: ie-121		
Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie				