

TABLICA A0-R

OPIS POLA	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE KORYTARZ, RECEPCJA	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE KORYTARZ	OŚWIETLENIE KLATKA SCHODOWA	OŚWIETLENIE HALL WEJŚCIOWY	OŚWIETLENIE SCHODY DO ARESZTY	OŚWIETLENIE SCHODY DO PIWNICA	REZERWA	REZERWA	STEROWANIE
NAZWA ODBIORU	5x(2x28W)	3x(2x80)+2x(2x9W)+ +2x(2x54W)	4x(2x28W)	5x(2x28W)	6x(2x28W)	1x(2x28W)+ +5x(2x49W)	4x(2x28W)+ +4x(2x49W)	2x(2x28W)+ +1x(2x49W)	2x(2x28W)+ +1x(2x49W)	-	-
MOC											
PRĄD											

A0-R

P=10kW
Po=10kW
Io=16A

Pi – moc zainstalowana  
Po – moc obliczeniowa  
Io – prąd obciążenia

SAMOCZYNNIE  
SZYBKIE WŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE TT

