TABLICA A1-2

OPIS POLA	OŚWIETLENIE	REZERWA	OŚWIETLENIE POM. KOMENDANTA	OŚWIETLENIE SEKRETARIAT, ZAST. KOMENDANTA	OŚWIETLENIE BIURA 19.02,20.02,21.02	OŚWIETLENIE WC	OŚWIETLENIE POM. 24.02, POK. ŚNIADAŃ	OŚWIETLENIE BIURA 26.02,27.02	REZERWA	REZERWA	STEROWANIE
NAZWA OBWODU											
MOC		–	6x(2x54W)	5x(2x54W)+ +1x(2x28W)	6x(2x54W)	6x(2x36W)	2x(2x54W)+ +1x(2x49W)	4x(2x54W)	–	–	–
PRĄD											

WENTYLACJA	KLIMATYZATOR KZ2	KLIMATYZATOR KZ4	KLIMATYZATOR KZ5
	1,2kW	1,1kW	1,1kW

GNIAZDA KOMPUTEROWE	REZERWA –	GNIAZDA POM. 24.02	REZERWA –	GNIAZDA POM. POM. 26.02	GNIAZDA POM. POM. 27.02	REZERWA –
5kW	–	1,2kW	–	1,2kW	1,2kW	–

A1-2.G

Pi=24kW
Po=9kW
Io=12A

Pi – moc zainstalowana
Po – moc obliczeniowa
Io – prąd obciążenia

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT



OPIS POLA	GNIAZDO SERWISOWE	WSKAŹNIK OBECNOŚCI ZASILANIA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY AG	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA POM. 15.02	GNIAZDA POM. 15.02	GNIAZDA POM. 16.02	GNIAZDA POM. 18.02	GNIAZDA POM. 19.02	GNIAZDA POM. 20.02
NAZWA OBWODU											
MOC	–	–	6kW		5kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW
PRĄD	–	–	12A								

GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA WC	GNIAZDA POM. 24.02	GNIAZDA POM. POM. 25.02	GNIAZDA POM. POM. 26.02	GNIAZDA POM. POM. 27.02	GNIAZDA KORYTARZ
5kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW

A1-2.K

Pi=7kW
Po=5,5kW
Io=12A

Pi – moc zainstalowana
Po – moc obliczeniowa
Io – prąd obciążenia

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TT



OPIS POLA	WSKAŹNIK OBECNOŚCI ZASILANIA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY AG	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	GNIAZDA KOMPUTEROWE	GNIAZDA POM. 15.02	GNIAZDA POM. 15.02	GNIAZDA POM. 16.02	GNIAZDA POM. 18.02	GNIAZDA POM. 19.02	GNIAZDA POM. 20.02
NAZWA OBWODU										
MOC	–	–		5kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW	1,2kW
PRĄD	–	5,5kW								
	–	12A								

WIDOK ELEWACJI
SKALA 1:20
ROZDZIELNICA WNĘKOWA SERII PROFILINE
GŁĘBOKOŚĆ 240mm, IP43



UWAGA:
1. Stosować linię konstrukcyjną rozdzielnicy typu PROFILINIE, IP43 - głębokość 240mm.
2. Wszystkie odejścia kablowe od góry.
3. W rozdzielnicy pozostawić 20% rezerwy miejsca.
4. Rozdzielnicę uziemić do najbliższego zacisku uziemiającego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.
AnnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44,-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. (032) 331 16 17
fax.(032) 334 71 69

Nazwa zadania:
Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9

Inwestycja:
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
przy ul.Kasprowicza 9.

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

PROJEKTANT
dr inż. Krzysztof DĘBOWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 7/2/96

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Jan GRUDZIEŃ
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 5067/2/75/96

Numer projektu: AAG/07/0054
Data: Sierpień. 2008
Branża: elektryczna
Skala rysunku: —
Numer rysunku: ie-118

Tytuł rysunku:
Rozdzielnica A1-2. Schemat strukturalny zasilania.

Kontrolował proj.: mgr inż. arch. Kornel Odziomek
Inż. arch. Agata Bobowska

Wszelkie niezgodności i niedokładności prosimy uzgadniać z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzać na budowie