



$TA/0.4$ 

Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nozwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie pom. 0,135, 0,134, 0,133, 0,132	Oświetlenie pom. 0,131, 0,130, 0,129, 0,128	Oświetlenie pom. 0,144, 0,143, 0,142, 0,141	Oświetlenie pom. 0,140, 0,139, 0,137, 0,138, 0,136	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej He111	Do sterownika systemu SAP obw. 24V	Zasilanie jedn. wentylatornej klimatyzacji MK 2.4
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,105	0,105	0,672	0,896	0,672	0,752	-	-	2,0		0,2
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-	YDYzo		YDYzo
Przekrój [mm ²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x2,5		3x1,5

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR /INVESTOR		DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19			
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS			
TEREN INWESTYCJI	ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁEK	AM	OBRĘB	KOD
			MIEJSOWOŚĆ
			ULICA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 m e r i t u m Grupa Budowlana sp. z o.o. ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13	
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWIŚKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/P/PODE/13	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/P/PODE/13	
opracował			
sprawdzał			
WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	-
PAPER SIZE		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU	PROJEKT WYKONAWCZY		
DRAWINGS No.	ARKUSZ	DATA	03.2014
	SHEET	DATE	
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			