


TA/-2.5



Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie pom. ??? komunikacja	Oświetlenie pom. ??? komunikacja	Oświetlenie pom. -2.129	Oświetlenie pom. -2.124	Oświetlenie pom. -2.119, -2.120, -2.122, -2.121, -2.125, -2.123	Oświetlenie pom. -2.122, -2.121, -2.116, -2.115, -2.112, -2.114	Oświetlenie pom. -2.117, -2.118, -2.109, -2.108, -2.112, -2.114	Rezerwa	Rezerwa	Wypust, zasilanie centrali CNW14 -2.124	Do styku sterowniczego systemu SAP obw. 24V
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,07	0,07	0,44	0,5	0,83	0,52	0,62	-	-	0,7	
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	-	-	YDYżo	
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x1,5	

INWESTYCJA / INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTOR				DOPUSZCZENIE			
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19							
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS							
TEREN INWESTYCJI				ADRES INWESTYCJI			
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA		
		-	-				

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13	
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował			
sprawił			

WIELKOŚĆ PLANU	A4		SKALA	-
PAPER SIZE			SCALE	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU		ARKUSZ	DATA	03.2014
TYTUŁ RYSUNKU				
TITLE OF DRAWING				