



Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania pom. -1.024 komunikacja	Oswieetlenie pom. -1.024 komunikacja	Oswieetlenie pom. -1.024 komunikacja	Oswieetlenie pom. -1.014, -1.016, -1.020, -1.023	Oswieetlenie pom. -1.030, -1.026, -1.027, -1.028	Oswieetlenie pom. -1.017, -1.016, -1.015	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda ogólnie pom. -1.022	Do sterowania systemu SAP obw. 24V	Zasilanie wentylatora W25	Zasilanie centrali oddymiania
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,1	0,1	1,01	0,43	0,5	-	-	0,4	-	0,1	0,2
Typ przewodu		-	-	YDY	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-	-	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20
Przekrój [mm²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

INWESTYCJA 1 INVESTITON

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTITOR				DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19					
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS				ADRES INWESTYCJI	
TEREN INWESTYCJI				NR DZIAŁEK	
AM				OBREB	
KOD				MIEJSCOWOŚĆ	
ULICA					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				ELEKTRYKA	
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13				projektant	
mgr inż. Tomasz Knapik				mgr inż. Tomasz Knapik	
NR UPRAWNIEN				opracował	
MAP/0052/POOE/13				mgr inż. Tomasz Knapik	
PODPIS / SIGNATURE				opracował	
MAP/0052/POOE/13				sprawdzał	
WIELKOŚĆ PLANU				TYTUŁ RYSUNKU	
PAPER SIZE				TITLE OF DRAWING	
STADIUM				PROJEKT WYKONAWCZY	
NR RYSUNKU				BRANŻA	
DRAWINGS No.				ELEKTRYCZNA	
ARKUSZ				DATA	
SHEET				03.2014	