


TA/-2.3




Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie pom.??? komunikacja	Oświetlenie pom.??? komunikacja	Oświetlenie pom.-2.104, -2.102 -2.101, -2.100 -2.101	Oświetlenie pom.-2.107 -2.106, -2.105	Oświetlenie pom.-2.103	Oświetlenie pom.-2.103	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie łódzki podbiłkowej pom.-2.107	Wypust, zasilanie centrali CNW19 -2.107	Do styku sterowniczego systemu SAP obw. 24V
Moc zainstalowana [kW]		—	—	0,01	0,07	0,07	0,84	0,5	0,39	0,39	—	—	0,4	0,45	
Typ przewodu		—	—	YDY	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	—	—	YDYżo	YDYżo	
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		—	—	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	—	—	3x2,5	3x1,5	

INWESTYCJA / INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTOR					DOPUSZCZENIE				
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19									
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS									
TEREN INWESTYCJI					ADRES INWESTYCJI				
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA				
		-	-						

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13	
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIENIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował			
sprawdzał			

WIELKOŚĆ PLANU	A4		SKALA	-
PAPER SIZE			SCALE	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU DRAWING'S No.		ARKUSZ SHEET	DATA DATE	03.2014
TYTUŁ RYSUNKU TITLE OF DRAWING				