


TA/-1.8




Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oswieetlenie pom.-1.006 komunikacja	Oswieetlenie pom.-1.006 komunikacja	Oswieetlenie pom.-1.001, -1.002 pom.-1.012, -1.003, -1.004	Oswieetlenie pom.-1.012, -1.011	Oswieetlenie pom.-1.013, -1.011	Oswieetlenie pom.-1.009 -1.008 -1.007	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda ogólnie pom.-1.009		
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,175	0,175	1,01	0,67	0,5	0,312	-	-	0,4		
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-	YDYzo		
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x2,5		

INWESTYCJA 1 INVESTITON

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTITOR				DOPUSZCZENIE			
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19							
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS							
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI					
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ		ULICA	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 g r u p a b u d o w l a n a		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13	
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODSIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/PODE/13	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/PODE/13	
opracował			
sprawdzał			

WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
A4		-	
STADIUM		BRANŻA	
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA	
NR RYSUNKU	ARKUSZ	DATA	
DRAWINGS No.	SHEET	DATE	03.2014
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			