


Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oswietlenie pom.0,11 stóp diagnostyczna	Oswietlenie pom.0,11 stóp diagnostyczna	Oswietlenie pom.0,09, 0,10	Oswietlenie pom.0,12, 0,13	Wypust zasilanie ZS-1/1 pom.0,11	ZASILANIE WENTYLATORA BEZPIECNEGO SPALIN E7	CENTRALKA GAZEX	Wypust zasilanie SPE pom.-0,11 komunikacja	Wypust, zasilanie nagzewnicy Nel VII 0,11	Wypust, zasilanie wentylatoru MWI, MWII, MWIII, MWIV	Wypust, zasilanie wentylatoru MWV, MWVI, MWVII
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,54	0,54	0,54	0,39	0,06	0,55	0,2	5	15	0,5	0,35
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	1x2,5	5x4	5x6	3x1,5	5x1,5

INWESTYCJA / INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTOR				DOPUSZCZENIE							
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19											
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS											
TEREN INWESTYCJI				ADRES INWESTYCJI							
NR DZIAŁEK		AM		OBRĘB		KOD		MIEJSCOWOŚĆ		ULICA	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 Grupa Budowlana		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Osowiecńska 90B tel./fax. (032) 623 35 13	
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POE/13	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POE/13	
opracował			
sprawił			

WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA	
NR RYSUNKU		DATA	
DRAWINGS No.		03.2014	
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			