


Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oswietlenie komunikacja	Oswietlenie komunikacja	Oswietlenie 0,056, 0,057	Oswietlenie 0,064, 0,062 0,063, 0,069 0,070, 0,071, 0,072	Oswietlenie 0,065, 0,075, 0,068, 0,067 0,066, 0,060	Oswietlenie 0,059, 0,058	Oswietlenie komunikacja 0,074	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda ogólnie pom. 0,070	Gniazda ogólnie pom. 0,060
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,105	0,105	1,008	1,008	0,634	0,336	0,07	-	-	0,2	0,2
Typ przewodu		-	-	YDY	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-	-	YDY20	YDY20
Przekrój [mm ²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x2,5	3x2,5

INWESTYCJA 1 INVESTITON

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTITOR					DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19						
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS						
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI				
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
 m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13				
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE	
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/PODE/13		
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/PODE/13		
opracował				
sprawdzał				

WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	
NR RYSUNKU	ARKUSZ	DATA	
DRAWINGS No.	SHEET	03.2014	
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			