


Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie komunikacja 0.112	Oświetlenie komunikacja 0.112	Oświetlenie 0.108, 0.109, 0.113, 0.114, 0.115	Oświetlenie 0.108, 0.109, 0.113, 0.114, 0.115	Oświetlenie 0.108, 0.109, 0.107, 0.110, 0.111, 0.116	Rezerwa	Rezerwa	Do sterku sterowniczego systemu SAP obw. 24V	Zasilanie centrali wentylacyjnej CMB	Zasilanie wpustów dachowych	
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,105	0,105	0,616	0,616	0,672	-	-	-	2,5	0,02	
Typ przewodu		-	-	YDY	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-	-	-	YDY20	YKY20	
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	-	3x2,5	3x1,5	

INWESTYCJA I INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTOR				DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19					
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS					
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI			
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA					
 m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13					
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE		
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13			
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13			
opracował					
sprawdzał					
WIELKOŚĆ PLANU			SKALA		
PAPER SIZE			SCALE		-
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA		ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU			DATA		03.2014
DRAWINGS No.	ARKUSZ SHEET				
TYTUŁ RYSUNKU	TITLE OF DRAWING				