


Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Gniazda ogólnie pom.-1,163 -1,161	Gniazda ogólnie pom.-1,163 -1,164	Gniazda ogólnie pom.-1,163 -1,162	Gniazda ogólnie pom.-1,166 -1,161, -1,162	Gniazda ogólnie pom.-1,159, -1,160	Gniazda ogólnie pom.-1,162	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie zestawów remontowych pom.-1,161	Zasilanie zestawów remontowych pom.-1,161	Zasilanie suzarki do ręk pom.-1,166
Moc zainstalowana [kW]		-	-	-	0,8	1,2	1,2	0,8	0,8	0,2	-	-	0,4	0,4	1,64
Typ przewodu		-	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]		-	-	-	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	-	-	5x4	5x4	3x2,5

INWESTYCJA / INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTOR					DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19						
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS						
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI				
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
 g r u p a b u d o w l a n a		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-600 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13		
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIŚ / SIGNATURE	
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/PODE/13		
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/PODE/13		
opracował				
sprawił				

WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	
NR RYSUNKU		DATA	
DRAWINGS No.		DATE	
TYTUŁ RYSUNKU		03.2014	
TITLE OF DRAWING			