



$T/B/0.2$ 

Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Gniazda 230V ZESPÓŁ GMAZD E1	Gniazda 400V 16A ZESPÓŁ GMAZD E1	Gniazda 24V ZESPÓŁ GMAZD E1	Gniazda 230V ZESPÓŁ GMAZD E1	Gniazda 24V KANAŁ E2	OBW. OŚW. 24V KANAŁ KABLOWY E3	ZASILANIE URZĄDZ. DO WYNUSZAJĄCA SZARPNIER. PMS E4	ZASILANIE ZESPÓŁ. MNCCH+FW+HWZ E5	Gniazda PEL pom.0,13	Gniazda ogólne pom. 0,12, 0,13	Rezerwa
Moc zainstalowana [kW]		–	–	–	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	6	0.4	0,4	–
Typ przewodu		–	–	–	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	–
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		–	–	–	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x6	3x2,5	3x2,5	–

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVEŠTOR		DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19			
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD
			MIEJSĆOWOŚĆ
			ULICA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 g r u p a b u d o w l a n a		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (0)32 623 35 13	
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował			
sprawdził			
WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	
NR RYSUNKU		ELEKTRYCZNA	
DRAWINGS NO.			
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			
PROJEKT WYKONAWCZY			
A4			
ARKUSZ		DATA	
SHEET		DATE	
		03.2014	