


Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oswieetlenie pom. 1,055	Oswieetlenie pom. 1,055	Oswieetlenie pom.1,056, 1,057, pom.1,059, 1,061, 1,062, 1,064,	Oswieetlenie pom.1,063, 1,060	Oswieetlenie komunikacja	Oswieetlenie komunikacja	Rezerwa	Rezerwa		Do sřtku sterowniczego systemu SřP ow. 24V WK1,9, WK2,6, WK1,1,	Zasilanie jednostek wewnętrznych
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,07	0,07	0,62	0,9	0,9	0,105	0,105	-	-		0,8
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-		YDYzo
Przekrój [mm ²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-		3x1,5

INWESTYCJA 1 INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/17"

INWESTOR / INVESTOR					DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19						
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS						
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI				
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA						
 G R U P A B U D O W L A N A			m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME		NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE		
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13			
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13			
opracował						
sprawdzał						
WIELKOŚĆ PLANU			SKALA			
PAPER SIZE			SCALE			
			A4			
STADIUM			PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	
NR RYSUNKU			BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
DRAWINGS No.			ELEKTRYCZNA			
			DATA		03.2014	
TYTUŁ RYSUNKU			DATA			
TITLE OF DRAWING						