



Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie komunikacja -1,038	Oświetlenie komunikacja -1,038	Oświetlenie pom. -1,033 -1,034 -1,035 -1,039	Oświetlenie pom. -1,040 -1,141 -1,145 -1,046	Oświetlenie pom. -1,143	Oświetlenie pom. -1,037 -1,136 -1,032 -1,031	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda ogólnie pom.: -1,044	Zasilanie ogrzewaczy elektrycznej M6/10	Do styku sterującego systemu S&P obw. 24V
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,105	0,105	0,67	0,67	1,01	0,66	-	-	0,2	3	
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-	YDYzo	YDYzo	
Przekrój [mm ²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x2,5	5x1,5	

INWESTYCJA / INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTOR		DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19			
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS		ADRES INWESTYCJI	
TEREN INWESTYCJI		NR DZIAŁEK	
AM		OBREB	
KOD		MIEJSCOWOŚĆ	
ULICA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
ELEKTRYKA			
mgr inż. Tomasz Knapik		mgr inż. Tomasz Knapik	
mgr inż. Tomasz Knapik		mgr inż. Tomasz Knapik	
MAP/0052/PODE/13		MAP/0052/PODE/13	
NR UPRAWNIEN		PODPIS / SIGNATURE	
m e r t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13			
WIELKOŚĆ PLANU			
PAPER SIZE		SKALA	
PROJEKT WYKONAWCZY		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	
NR RYSUNKU		ELEKTRYCZNA	
DRAWINGS No.		ARKUSZ	
TYTUŁ RYSUNKU		DATA	
TITLE OF DRAWING		03.2014	