


Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie pom.-1,095, -1,096, -1,097, -1,104, -1,102	Oświetlenie pom.-1,103, -1,106, -1,107, -1,108	Oświetlenie pom.-1,103, -1,106, -1,107, -1,108	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda opłone pom.-1,112 -1,100	Zasilanie ogrzewniczy elektrycznej №2	Zasilanie ogrzewniczy elektrycznej №1	Do styku sterowniczego systemu SAP oow. 24V
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,105	0,105	0,884	0,944	0,944	-	-	0,4	9,0	9,0	
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	
Przekrój [mm ²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x2,5	5x4	5x4	

INWESTYCJA 1 INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INWESTOR					DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19						
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS						
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI				
NR DZIAŁEK	AM	OBRĘB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA					
 m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13					
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODSIS / SIGNATURE		
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13			
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13			
opracował					
sprawdzał					

WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA	
NR RYSUNKU	ARKUSZ	DATA	03.2014
DRAWINGS NO.	SHEET	DATE	
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			