


Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie komunikacja 0,051	Oświetlenie komunikacja 0,051	Oświetlenie 0,046, 0,047 0,052, 0,053, 0,056	Oświetlenie 0,055, 0,054 0,050, 0,049 0,048, 0,045, 0,044	Rezerwa	Rezerwa	Do styku sterowniczego systemu S4P obw. 24V	Zasilanie centrali wentylacyjnej CWM22	Zasilanie jedn. wewnętrznych pułków dachowych WK 1.8, WK 2.2	Zasilanie	
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,105	0,105	0,840	0,840	-	-	-	1,65	0,2	0,02	
Typ przewodu		-	-	YDY	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-	-	-	YDY20	YDY20	YK1Y20	
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	-	3x2,5	3x1,5	3x1,5	

INWESTYCJA 1 INVESTITON

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTITOR					DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19						
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS						
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI				
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13			
ELEKTRYKA	IMIE I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/POOE/13	
opracował			
sprawdzał			

WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	
NR RYSUNKU		ELEKTRYCZNA	
DRAWINGS No.			
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			