


Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie komunikacja -1,159	Oświetlenie komunikacja -1,159	Oświetlenie pom. -1,167 -1,166, -1,165 -1,160, -1,161	Oświetlenie pom. -1,162 -1,163, -1,164	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda ogólne pom. -1,162	Do styku sterowniczego systemu SLP odw. 24V	Zasilanie centrali wentylacyjnej CNW12	Zasilanie centrali wentylacyjnej CNW9	
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,01	0,14	0,14	0,98	0,53	-	-	0,2		4,1	0,5	
Typ przewodu		-	-	YDY	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	-	-	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	
Przekrój [mm ²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x2,5		5x1,5	3x1,5	

INWESTYCJA 1 INVESTITION

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVESTOR					DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19						
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS						
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI				
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	KOD	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 G R U P A B U D O W L A N A		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13	
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODSIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/PODE/13	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/PODE/13	
opracował			
sprawdzał			

WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	
STADIUM		BRANŻA	
NR RYSUNKU		ELEKTRYCZNA	
DRAWINGS No.			
TYTUŁ RYSUNKU		03.2014	
TITLE OF DRAWING			