


SIEĆ SN - 15 kV, 50 Hz

Ochrona od porażeń :
UZIEMIENIE OCHRONNE

UKŁAD SIECI nN: TN-C-S

Ochrona od porażeń :
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Wszystkie elementy tablicy przystosować do plombowania.

Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej:
- obwody prądowe – DY2,5mm$^2$
- obwody napięciowe – DY1,5mm$^2$

Odcinki obwodu pomiarowego od przekładników do listwy kontrolnej Ska wykonać:
- obwody prądowe – YKSY 7x2,5mm$^2$
- obwody napięciowe – YKY 5x1,5mm$^2$

Obwody prądowe i napięciowe prowadzić w rurkach RL–28.

meritum grupa budowlana

**m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,**
32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektował | Nazwisko | mgr inż. Tomasz Knapik | Podpis | | Nr uprawnień | MAP/0052/ POOE/13 | Data | 03.2014 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Stadium: PW
Skala:

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja: "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Waplennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Waplennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

Lokalizacja: Bielsko - Biała, ul. Waplenna i Piekarska dziaiki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku: SCHEMAT POŁĄCZEŃ - UKŁAD POMIAROWY ENERGII DLA ZASIL. PODSTAWOWEGO

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: **E-06**