















## LEGENDA

- |   |   |
|---|---|
|  | - Koryta kablowe nadstawowe 100H150, wspólnie dla kabli logicznych (przeświadceniowa orientacja)          |
|  | - Koryta kablowe nadstawowe dla kabli logicznych  |
|  | - Koryta kablowe nadstawowe dla kabli elektrycznych   |
|  | - Wyłmierz koryta kablowego nadstawowego (tabela o wym. 200 mm x 50 mm)                                   |
|  | - Koryta kablowe 24 modułowa  |
|  | - Rura ochronna 2x UC7A 20 mm pod posadzka, osobno dla kabli logicznych i elektrycznych                   |
|  | - Wyłmierz koryta kablowego 24 modułowa   |
|  | - Koryta kablowe DLP 50x150 z przegrodą, osobno dla kabli logicznych i elektrycznych, wysł. montażu 0,9 m |
|  | - Ciepły pionowy (nasykany) DLP 50x150 od siatki międzyściłowej do kanału DLP                             |
|  | - Głazisko elektryczne 2P+Z, nap. awaryjny - montowane w PEL; h = 0,9 m                                   |
|  | - Głazisko elektryczne 2P+Z, typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL; h = 0,9 m                     |
|  | - Głazisko elektryczne 2P+Z, p.t. IP 20, nap. ogólne; h = 0,3 m   |
|  | - Głazisko elektryczne 2P+Z, p.t. IP 44, nap. ogólne; h = 1,1 m   |
|  | - Wyświetl elektryczny  |

## UWAGA

1. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm<sup>2</sup>
2. W pom. wilgotnych stosować osprzęt szczelny min. IP 44

Układ sieci: TN-C-S
Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

 grupa budowlana	m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzaniów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13
--	--

Projektował	mgr inż. Tomasz Napiak		MAG 0520/ POD.10	03.2014	Strona	Stranów	1:100	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Łomży 19
Opracował	mgr inż. Zdzisławowski							
Nazwisko		Podpis		Nr uprawnień		Data		
<p><b>Wytyczne:</b> Biuletyn Białki i Wąpiana Płanowa</p> <p><b>Opis:</b> Budowa kompleksu biurowego Komendy Miejskiej Policji przy obwodzie drog. wojewódzkiej, miejsc zastępczych, kolumna dla pojazdów strażackich, wyczerpujący przy ul. Wąpianki, Planasieki w Białku Białym nr dz. nr 4102/5, 4102/6, 4102/7, 4019/1 oraz 4108/117</p> <p><b>Localizacja:</b> Białko Białe i Wąpiana Płanowa działki nr 4102/5, 4102/6, 4102/7, 4019/1 oraz 4108/117</p>								

Nazwa rysunku:  
**PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY  
- RZUT PIWNIC**

EB 04