
ZASILANIE AWARYJNE
SZR1
4x (3x1KXS 1x240)
DPH 1250
3P
1250A
25 kA
SPK
3P
160A
F1
Odłącznik
wkŁ
In=20 kA, Ue=2,8 kV
70 kA , 0,02 ps
Kraftomat 4kV
Z-1 Kombinowana
1500/5A
Rezerwa
Rezerwa
Rezerwa