

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAKOTKA NIEDOKŁADNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB NIEBĘDĘ A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.

Legenda:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja
- KS_P — Kanalizacja podposadzkowa
- Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
- Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna prowadzona pod stropem
- Kanalizacja sanitarna - przewody odpowietrzające
- Odprowadzenie skroplin
- Odwodnienie podciśnieniowe dachu - instalacja podstawowa
- Odwodnienie podciśnieniowe dachu - instalacja awaryjna
- PW WZ — Pion instalacji wody
- Pion instalacji kanalizacji
- Pion instalacji podstawowej odwodnienia dachu
- Pion instalacji awaryjnej odwodnienia dachu

Uwaga!
Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować gotowe rozwiązania, posiadające odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia!

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną zagłębienia kanału w pomieszczeniu stacji kontroli pojazdów i dostosować do wytycznych projektu technologii stacji.
Odwodnienia punktowe sprowadzić nad dno kanału

Odprowadzenie skroplin wykonać z rur i kształtek PVC łączonych systemem klejonym i włączać do najbliższych pionów kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odpływ kanalizacyjnych pod umywalką poprzez syfon z podłączeniem do pralki.

meritum grupa budowlana	**m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,** 32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13							
Projektował	Nazwisko: mgr inż. Piotr Pień	Podpis:	Nr opracowań:	SLK/4350/PWOS/12/ w specjalności Instalacyjnej	Data: 04.2014	Stadium:	PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19
Opracował	mgr inż. Izabela Szczypa				04.2014	Skala:	1:100	Inwestycja: "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wojkowej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, łączków dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wojkowej i Piekarskiej w Bielsku-Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4196/117"
Sprawdził	mgr inż. Adam Głowacz			MAP/0077/PWOS/03/ w specjalności Instalacyjnej	04.2014			Lokalizacja: Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska działki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4196/117
Nazwa rysunku:	BUDYNEK B RZUT DACHU Instalacja wod-kan							Branża: **INSTALACYJNA**
								Nr rys.: **WK/10**