Wyrzutnia dachowa Wy1

Wyrzutnia dachowa Wy2

Wyrzutnia dachowa Wy3

Wyrzutnia dachowa Wy4

Wyrzutnia dachowa Wy5

Wyrzutnia dachowa Wy6

Wyrzutnia dachowa Wy7

Wyrzutnia dachowa Wy8

Wyrzutnia dachowa Wy9

Wyrzutnia dachowa Wy10

Wyrzutnia dachowa Wy11

Wyrzutnia dachowa Wy12

Wyrzutnia dachowa Wy13

Wyrzutnia dachowa Wy14

Wyrzutnia dachowa Wy15

Wyrzutnia dachowa Wy16

Wyrzutnia dachowa Wy17

Wyrzutnia dachowa Wy18

Wyrzutnia dachowa Wy19

Wyrzutnia dachowa Wy20

Wyrzutnia dachowa Wy21

Wyrzutnia dachowa Wy22

Wyrzutnia dachowa Wy23

Wywiew dachowy Wa1

Wywiew dachowy Wa2

Wywiew dachowy Wa3

Wywiew dachowy Wa4

Wywiew dachowy Wa5

Wywiew dachowy Wa6

Wywiew dachowy Wa7

Wywiew dachowy Wa8

Wywiew dachowy Wa9

Wywiew dachowy Wa10

Wywiew dachowy Wa11

Wywiew dachowy Wa12

Wywiew dachowy Wa13

Wywiew dachowy Wa14

Wywiew dachowy Wa15

Wywiew dachowy Wa16

Wywiew dachowy Wa17

Wywiew dachowy Wa18

Wywiew dachowy Wa19

Wywiew dachowy Wa20

Wywiew dachowy Wa21

Wywiew dachowy Wa22

WW1

WW2

WW3

WW4

WW5

WW6

WW7

WW8

WW9

WW10

WW11

WW12

WW13

WW14

WW15

WW16

WW17

V=3m3/s-170Pa
WW1
WW2
WW3
WW4
WW5
WW6
WW7
WW8
WW9
WW10
WW11
WW12
WW13
WW14
WW15
WW16
WW17

jednostka nagrzewnicowa
Wymiary: DxLxH: 1700x1500x1280 mm
Masa: 700 kg
Moc elektryczna: 15 kW, 400V
Zasilanie: trójfazowe
Wydajność: 39000 m3/h

UWAGI
WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ REWIZJAMI PROJEKTOWYMI. WYKONAĆ KLAPY REWIZYJNE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

LEGENDA

Wyrzutnia

Wywiew IBC

WW1 – wentylator dachowy
Va=1330 m³/h
Moc elektryczna: 0,3 kW, 400 V
Masa: 31 kg

WW2 – wentylator dachowy
Va=500 m³/h
Moc elektryczna: 0,1 kW, 230 V
Masa: 14 kg

WW9 – wentylator dachowy
Va=1350 m³/h
Moc elektryczna: 0,6 kW, 230 V
Masa: 54 kg

WW10 – wentylator dachowy
Va=630 m³/h
Moc elektryczna: 0,1 kW, 230 V
Masa: 54 kg

WW12 – wentylator dachowy
Va=1330 m³/h
Moc elektryczna: 0,2 kW, 400 V
Masa: 31 kg

WW17 – wentylator dachowy
Va=910 m³/h
Moc elektryczna: 0,35 kW, 230 V
Masa: 54 kg

RZUT DACH

meritum
Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. Piotr Pień	Uprawnienia	PODPIS	[SLK/4102/PWOS/12] w specjalności instalacyjnej		04.2014	Stadium: PW
Opracował	mgr inż. Marta Mazur					04.2014	Skala: 1:100
Sprawdził	mgr inż. Adam Głowacz			PAP/0077/PWOS/02 w specjalności instalacyjnej		04.2014	

Nazwa rysunku: RZUT POZIOMU +1 (+4,00 m) Instalacja wentylacji mechanicznej

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja: Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej wraz z budową dróg dojazdowych, parkingów, placu manewrowego, ogrodzenia i sieci infrastruktury technicznej przy ul. Wyzwolenia i Piwowarskiej w Bielsku-Białej na działkach nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4106/117

Lokalizacja: Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia i Piwowarska działki nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4106/117

Branża: **INSTALACYJNA**

Nr rys.: **W/6**