




RAZEM:	
--------	--

UWAGI:

1. Przewody prowadzić w trzaskach kablowych dedykowanych dla instalacji słaboprądowych.
2. Trasy kablowe wykonane z koryt stalowych oraz koryt DLP ujęto w projekcie instalacji elektrycznych.
3. Jeżeli na rysunku nie określono wysokości, gniazda montować zgodnie z trasą koryt DLP poza korytami na wysokości 0,3m licząc od poziomu posadzki.

SZCZEGÓŁ B



Opis	Ilość
Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45	1
Moduł gniazda RJ45 ekranowany	2
Uchwył montażowy Mosaic 2 modułowy	1
Ramka 2 Modułowa	1