



Uwagi:  
1) Napis Logo POLICJA napis wg standaryzacji zasilic przewodem YDYżo 3x1,5mm2 z istniejącej rozdzielnicy parter części "A" obiektu. Obwód zabezpieczyć w rozdzielnicy wyłącznikiem nadprądowym z członem różnicowprądowym typu P312 B6/30mA AC . Załączanie wykonać za pomocą np. programatora astronomicznego. W przypadku konieczności zasilania loga napięciem bezpiecznym należy w pobliżu napisu wewnątrz obiektu zabudować obudowę podtynkową z transformatorem obniżającym napięcie.

PROFIL				
"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38				
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74			
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA HYDROFORNI I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH			
Przedmiot rysunku	Instalacje elektr zasilania hydroforu, zaworu ZE, wentylatorów, pompy drenażowej - rzut parteru.			Skala
				1:100
Opracował	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Spec.	Nr rys.
				E-1.1
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	inst. elektr.	Podpis
Sprawdził	inż. STANISŁAW HAMARA	TO-III/83861/18/76	inst. elektr.	