



SZCZEGÓŁ NR 1



nagrzewnica
elektryczna
moc od 3 do 3,6kW
400V
YDYżo 5x2,5

cetrala nawiewno-
wywiewna
230V, ~0,5kW
YDYżo 3x2,5

SZCZEGÓŁ NR 2



nagrzewnica
elektryczna
moc do 2,6kW
230V
YDYżo 3x2,5

cetrala nawiewno-
wywiewna
230V, ~0,5kW
YDYżo 3x2,5

str. nr

PROFIL

"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWcze
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38

Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74			
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA HYDROFORNI I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH			
Przedmiot rysunku	Schemat zasilania nagrzewnic kanałowych oraz central zawiewno-wywiewnych.			Skala
				Nr rys.
Opracował	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Spec.	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	inst. elektr.	
Sprawdził	inż. STANISŁAW HAMARA	TO-III/83861/18/76	inst. elektr.	