CZĘŚĆ I.A

CZĘŚĆ I.B

CZĘŚĆ I.C

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz projektami branżowymi. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych. Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem.
2. Obciążenie użytkowe stropu – 2,00 kN/m2 / równięzi w magazynach/
3. Wymiana fragmentu stropu nad przyzieniem FS-1, FS-2 wg rys. K / 17
4. Poziomy (wysokości) zaleźnia nadproży podano od poz. posadzki pod danym nadprożem . Lokalizacja drzwi pod nadprożami wg części architektonicznej. Sposób wykonania nadproży podano w opisie technicznym. Wymiary nadproży i możliwości ich montażu sprawdzać na budowie. W przypadku wystąpienia w miejscu założonych nadproży ściany innej niż była założona w projekcie należy porozumieć się z projektantem celem przyjęcia rozwiązania zamiennego.
5. Przejścia instalacyjne /otwory/ w stropach gęstożebrowych należy wykonywać wyłącznie przez pustaki stropów gęstożebrowych, **bez naruszania żeber konstrukcyjnych** / belek nośnych stropu – rozstaw belek co.ok. 0,60m/. W razie wystąpowania kilku otworów obok siebie usytuowanych poprzecznie do kierunku ułożenia stropu, należy wykonywać je co drugi pustak.
   Zaleźoną lokalizację przejść sprawdzać przewertarni przez strop. Poziomy oznaczonych przebić przez ściany odnoszą się do najniższej krawędzi otworu. Nadproża nad przejściami instalacyjnymi w ścianach oraz szczegóły ich wykonania podano na rys. K/35
   Na rys. konstrukcyjnych zaznaczono przebycia istotne pod względem konstrukcyjnym lub zabezpieczane nadprożami.
   Wszystkie przebycia opisano na rys. architektonicznych.
6. Podczas prac remontowych bezwzględnie należy przestrzegać zasady, aby podczas ich wykonywania nie naruszyć elementów konstrukcji nośnej obiektu (ściany żelbetowe, słupy, podciągi, żebra) - poza zakresem objętym projektem. Zakres wyburzeń i uzupełnień ścian podano w części architektonicznej. Zamurowania i uzupełnienia w ścianach nośnych wykonać z cegły pełnej 15 MPa
7. Rodzaje ścianek G-K przyjętych w projekcie podano szczegółowo w części architektonicznej projektu.
8. Rysunek wykonano na podstawie inwentaryzacji uzupełniając ją o elementy konstrukcyjne (ściany żelbetowe, słupy, podciągi, żebra) i dokładnowe wymiary z dostępnej, fragmentarycznej, dokumentacji budowlanej istniejącego oraz wykonanych odkrywek.
9. Podczas prac budowlanych, remontowych, obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzać wszystkie potrzebne wymiary w naturze.

RZUT PARTERU

1:50

BUDYNEK I

II ETAP REALIZACJI

I ETAP REALIZACJI

BUDYNEK II wg rys. K/09

PRZEWIĄZKA III wg rys. K/09

Schody zewnętrzne SCH-1 wg rys. K/27

Schody zewnętrzne SCH-2 wg rys. K/28

Schody zewnętrzne SCH-3 wg rys. K/29

Istniejący poziom terenu 254,83 m n.p.m.
projektowany poziom terenu +1,97 = 254,92 m n.p.m.

Istniejący poziom terenu 255,15 m n.p.m.
projektowany poziom terenu -1,64 = 255,25 m n.p.m.

Istniejący poziom terenu 255,21 m n.p.m.
projektowany poziom terenu -1,52 = 255,37 m n.p.m.

Istniejący poziom terenu 254,71 m n.p.m.
projektowany poziom terenu -2,19= 254,68 m n.p.m.

+ 2,050* - od wyższego por. posadzki

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany prog.- cegła pełna
- Bloczki betonowe pełne
- Żelbet
- Ściany istn. - pustaki
- Zakres opracowania
- Ściany - do wyburzenia
- Ściany prog. G-K
- Ścianki prog. G-K EI=60
- Ścianki prog. G-K EI=90

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt rozlicza konkretny cz.y technologiczny, wzby dopuszcza się stosowanie urz dzeń "równowa,nych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urz dzeń i wyrobów u,yte w dokumentacji projektowej należy traktować jedynie Tyco traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe.Jeżeli urz dzenia i wyroby zastosowanych w dokumentacji.

NADPROŻA PREFABRYKOWANE:

Nadproża prefabrykowane SBN KONBET

Np-2/1800 SBN 120/120 - L = 1800 - szt. 1 - Etap I

Np-1/800 Nadproża prefabrykowane Konbet SBN 120/120

MATERIAŁY:

1. BETON C20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA A-III N RB500W
3. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR

WS-1 WYK. 1 X ; L = 3,25m - ETAP I

Wzmocnienia stropu nad przyzieniem pod murowanymi ścianami parteru gr. 12 cm

WS-2 WYK. 1 X ; L = 4,96m - ETAP I

Wzmocnienia stropu nad przyzieniem pod murowanymi ścianami parteru gr. 12 cm

WS-6 WYK. 1 X ; L = 4,35m - ETAP II

Wzmocnienia stropu nad przyzieniem pod murowanymi ścianami parteru gr. 12 cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wb-2 / I ETAP I

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ Wb-2 / II ETAP II

Branża: konstrukcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 11/2014	
Autor projektu:	Inż. Anna CHALUBIEC	upr.bud.369/90	konstrukcja		Faza: PWZ	
Sprawdził:	mgr inż. Ewa MADAJ	upr.bud.44/92	konstrukcja		Nr rys: K / 02	
					Skala: 1:50 1:10	

Treść: **BUDYNEK I - RZUT PARTERU**
STROP NAD PRZYZIEMIEM

Plot: 1:50

Pracownia Projektowa "Archer" s.c.

Symbol: 2013/42

Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJA W BEDZINIE
ADRES INWESTYCJI:
BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BEDZINIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" – PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIĘ WYŁĄCZNE PRAWA AUTORSKIE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB ODSTĘPNY KOMUKOL WIEK INY PRAWNIEJ ZGODY AUTORSTWA BUDOWLANEGO PRODUKOWANE AUTORSKIEGO PRAWA. NIE LICENCYJNEJ. KONZ DENIA NIEPOTEBNA.