


E - E

Podstawa wspornika PWS 1000 L = 1000 mocowana do stropu
dwoma prętami gwintowanymi PGM 10 osadzonymi w stropie
przy pomocy tulei rozporowej stalowej TRS M10 .
Mocowanie wspornika do pręta poprzez nakrętkę rombową NRM10




Podstawa wspornika PWS 1000 L = 1000 mocowana do stropu
dwoma prętami gwintowanymi PGM 10 osadzonymi w stropie
przy pomocy tulei rozporowej stalowej TRS M10 .
Mocowanie wspornika do pręta poprzez nakrętkę rombową NRM10

D - D




a - dostosowanie rozdzielni do Wytycznych nr 3 KGP z 30.07.2013

| | Imię nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
|---|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż Anna Górzyńska | 3843/POOE/11 | | E1-68/a |
| Sprawdził : | mgr inż Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Tytuł rysunku : Poziom przyziemia . Szczegóły montażu drabinek kablowych dla wyprowadzenie obwodów z rozdzielni 400/230V RG

Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE

Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY

Symbol: 2013/42

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE