



Elewacja rozdzielni własnej przepływowego podgrzewacza wody o mocy 24kW

IS63/3	CF16-40/4 40A, 30mA, 4P	CLS6 B,40A	
1	2	3	

- Uwagi montażowe
1. Połączenia należy wykonać przewodem LgY 1 x 6 mm<sup>2</sup>
  2. Rozdzielnię zlokalizować w pobliżu pomieszczenia w którym będzie zainstalowany podgrzewacz
  3. Proponowana wysokość montażu rozdzielni 30 cm od sufitu.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr. rysunku
	mgr inż. Anna Górska	3843/POOE/11		E2-115
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Czelny	552/79	Skala:
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku: Rozdzielnia własna 24kW przepływowego podgrzewacza wody. Segment nr 3. Poziom, piętra I, II i IV		
		Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL. NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				