




Nr obwodu	3	4	4A	4B	4C	4D	5	6	7	8	9	10	-----	11	12
Przeznaczenie obwodu	Optyczna sygnalizacja zaniku napięcia	Zasilanie i sterowanie oświetlenia podstawowego i awarii komunikacja					Oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach						Zdalne wyłączenie obwodów oświetlenia awaryjnego na czas rozruchu generatora - po zakończeniu załadowania generatora rozłączenie zasilania zdalnie zamykany.		
		Zasilanie oprawy w korytarzu nr pom. 5.01			nr pom. 5.01		Pomieszczenia nr 5.03	Pomieszczenia nr 5.03	Pomieszczenia nr 5.03	Pomieszczenia nr 5.02	Pomieszczenia nr	Zasilanie centrali klapy dymowej			
Moc Zapotrzeb		1,5	-	-	-		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0			

Szczegóły odrutowania obwodów oświetlenia podstawowego korytarza




Zasilanie z rozdzielni RG
Kabel nr . 103
typ OLFLEX CLASSYC 5 x 25


	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzyska	3843/POOE/11		E1-43
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielna ROR 41. Piętro IV		
		Obwody oświetlenia gwarantowanego. Część I		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE " - REMONT KOMPLEKSOWY - PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL . NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				




-----	11	12	13	14
Zdalne wył. czenie obwodów o wietlenia awaryjnego na czas rozruchu generatora - po zako czeniu zał czeniu generatora rozł cznik zdalnie zamykany .	O wietlenie awaryjnego w pomieszczeniach			
	Pomieszczenia maszynowni windy	Pomieszczenia nr	Pomieszczenia nr	


	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E1-44
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Rozdzielna ROR 41. Pi tro IV Obwody o wietlenia gwarantowanego.Cz II		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				




	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E1-45
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Rozdzielna RON 41. Pi tro III Obwody o wietlenia napi cia podstawowego		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE " - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSŁ PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				




Zasilanie z rozdzielni RG
Kabel nr . 104
typ OLFLEX CLASSYC 5 x 10

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górska	3843/POOE/11		E1-46
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielna RGR 41. Piętro IV Obwody gniazd wtyczkowych napięcia gwarantowanego.		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE " - REMONT KOMPLEKSOWY 		




Lz

Zasilanie z rozdzielni RG
Kabel nr . 102
typ OLFLEX CLASSYC 5 x 35

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E1-47
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielna RGN 41. Pi tro IV Obwody gniazd wtyczkowych napi cia podstawowego.		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE " - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSO WY WANY , UZUPEŁNIANY LUB ODS T PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				

Rozmieszczenie aparatów w przedziale rozdzielni

Z zachowaniem przerwy pomi dzy obudowanym D = 50mm
H = 600 + 600 + 50 = 1250mm




	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E1-48
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielnie 400/230V ROR41 ,RON41 , RGR41 i RGN41 Pi tro IV		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				

IS-100/3 100A	SPC T2-280/4		CLS6,B,6	CLS6,B,6	CLS6,B,6	UVA 230		CLS6,B,16/1N	$\frac{K1}{Z-SCH}$ 230V 4z 25A	$\frac{K1a}{Z-S230/SS}$	$\frac{X1}{4x ZUG 10}$		
1	2		3				4			4A , 4B , 4C			
Rozł cznik LN2-160-I wraz z nap dem NZM2-XR 230V Zdalne sterowanie przez sterownik PLC			CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10		CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10				
			5	6	7		8	9	10				
		Moduł WY/WE typu EU5E-SWD-4D2R	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10								
			11	12	13								
IS-100/3 100A	SPC T2-280/4		CLS6,B,6	CLS6,B,6	CLS6,B,6	UVA 230		CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10			
			60				61	62	63				

Uwagi monta owe


1. Rozdzielnie o wietleniowe awaryjnego ROR 41
oraz rozdzielnie o wietleniowe podstawowego RON 41 Pi tro IV
Obudowa BP-U- 600/10 o wymiarach 1000 x 550 x 247mm
wykonanie indywidualne
2. Odrutowanie rozdzielni
- LgY 1 x 10 k. fazowy odrutowanie ochronników oraz rozł cznika
- LgY 1 x 10 k. żółtozielony odrutowanie ochronników
- LgY 1 x 2,5 k. fazowy odrutowanie wył czników

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E1-49
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielnie 400/230V ROR41 , RON41 ELEWACJA		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				

IS-100/3 100A	SPC T2-280/4				CLS6,B,6	CLS6,B,6	CLS6,B,6	UVA 230		CF16-40/4 25A , 30mA			CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16				
1	2				3					27			28	29					
CF16-40/4 25A , 30mA		CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CF16-40/4 25A , 30mA			CLS6, B,10						CF16-25/2 25A , 30mA		CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	
30		31	32	33								41		42	43				
IS-100/3 100A	SPC T2-280/4				CLS6,B,6	CLS6,B,6	CLS6,B,6	UVA 230		CF16-25/4 25A , 30mA			CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16				
1	2				80					81			82	83					
CF16-25/4 25A , 30mA		CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CF16-25/4 25A , 30mA			CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CF16-25/4 25A , 30mA			CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16			
84		85	86				87	88	89				90		91	92			
CF16-25/4 25A , 30mA		CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16															
93		94	95																

Uwagi monta owe

1. Rozdzielnie gniazd wtyczkowych zasilania awaryjnego RGR 41 oraz rozdzielnie gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego RGN 41 Pi tro IV Obudowa BP-U- 600/10 o wymiarach 1000 x 550 x 247mm wykonanie indywidualne
2. Odrutowanie rozdzielni
 - LgY 1 x 10 k. fazowy odrutowanie ochronników oraz rozł cznika
 - LgY 1 x 10 k. żółtozielony odrutowanie ochronników
 - LgY 1 x 2,5 k. fazowy odrutowanie wył czników

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E1-50
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielnie 400/230V RGR41 , RGN41 ELEWACJA		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				