


Elewacja rozdzielni własnej przepływowej podgrzewacza wody o mocy 24kW


IS63/3	CF16-40/4 40A, 30mA A; 4P	CLS6 B,40A	
1	2		
CF16-40/4 40A, 30mA A; 4P	CLS6 B,40A	CF16-40/4 40A, 30mA A; 4P	CLS6 B,40A
3		4	

Uwagi montażowe

1. Połączenia należy wykonać przewodem LgY 1 x 6 mm²
2. Rozdzielnie zlokalizować w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora
3. Proponowana wysokość montażu rozdzielni 30 cm od sufitu.

Graficzne sprawdzenie selektywności zabezpieczeń



	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E3-15
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Rozdzielnia RPW1 zasilania przepływowych podgrzewaczy wody. Poziom I pi tra		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				