



Graficzne sprawdzenie selektywności zabezpieczeń



Elewacja rozdzielni własnej przepływowej podgrzewacza wody o mocy 24kW

IS63/3	CF16-40/4 40A, 30mA A; 4P	CLS6 B,40A	
1	2	3	

- Uwagi montażowe
1. Połączenia należy wykonać przewodem LgY 1 x 6 mm²
 2. Rozdzielnię zlokalizować w pobliżu pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany podgrzewacz
 3. Proponowana wysokość montażu rozdzielni 30 cm od sufitu.

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E2-116
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku :		
		Rozdzielnia własna 24kW przepływowych podgrzewaczy wody. Segment nr 3 . Poziom parteru		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
Symbol: 2013/42				
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				