

Przepust przez strop dla kabli linii WLZ  
- po wykonaniu instalacji uszczelniony  
mas HILTI IE60

Przepust przez strop dla wyprowadzenia przewodów  
- po wykonaniu instalacji uszczelniony masa gipsow

Koryto siatkowe typu KDS 300H30/3  
ocynkowane , mocowane na  
uchwytach fajkowych WFLS 300

Koryto siatkowe typu KDS 400H40/3  
ocynkowane , mocowane do ciany  
na uchwytach PMC 400

Obudowa BP-U- 600/12 x 7  
1200 x 550 x 247mm  
wykonanie indywidualne

Koryto siatkowe typu KDS 300H30/3  
ocynkowane , mocowane na  
uchwytach fajkowych WFLS 300

Przepust przez strop dla kabli linii WLZ  
- po wykonaniu instalacji uszczelniony  
mas HILTI - IE 60

Wyprowadzenie przewodów z rozdzielni  
na drabink i dalej do pomieszcze

Drabinka kablowa ocynkowana  
typu DU C 400 H45  
- mocowana w przestrzeni  
stropu podwieszanego


Strop podwieszany  
w korytarzu

Drzwi do wn ki  
z rozdzielniami

około 1900

2000

Wymiary wn ki pod rozdzielnie pietrowe



E3-04

Rozdzielnia pi trowa - przekrój