


Elewacja rozdzielni własnej przepływowego podgrzewacza wody o mocy 24kW


IS63/3	CF16-40/4 40A, 30mA A; 4P	CLS6 B,40A	
1	2		
CF16-40/4 40A, 30mA A; 4P	CLS6 B,40A		
3	4		

Uwagi montażowe

1. Połączenia należy wykonać przewodem LgY 1 x 6 mm<sup>2</sup>
2. Rozdzielnię zlokalizować w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora
3. Proponowana wysokość montażu rozdzielni 30 cm od sufitu.

Graficzne sprawdzenie selektywności zabezpieczeń



	Imię i nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górska	3843/POOE/11		E3-25
Sprawił :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Rozdzielnia RPW2 zasilania przepływowych podgrzewaczy wody. Poziom II piętra		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				