

Uwaga

1. *Do obliczeń przyjęto zabezpieczenie własne generatora dla mocy maksymalnej 140 kW bezpiecznik zwłoczny Ib = 225A*
2. *Przy zasilaniu z generatora szacowane wartości prądu zwarcia na szynach rozdzielni RG :*

IK_{3P}	= 1,8kA
IK_M	= 4,5kAm

Oznaczenia

IK_{3P}	Prąd zwarcia 3 fazowego
IK_M	Prąd udarowy
	Prąd zwarcia 1 fazowego

	Imię nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr inż Anna Górzyńska	3843/POOE/11		E2-01
Sprawdził :	mgr inż Piotr Czelny	552/79		Skala :

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2013/42

Tytuł rysunku :
Wielkości mocy zwarcia oraz spadki napięcia w projektowanych rozdzielniach

Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE

Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE