LEGENDA SYMBOLI:

1 TRILUX Enterio M73 OA 414 (61.0 W)
2 TRILUX Atirion D-L RMV 228/54 (54W) E Atirion (118.0 W)
3 TRILUX Montigo O 254 E Montigo··· (118.0 W)
4 TRILUX Oleveon 254 E Oleveon (118.0 W)
5 TRILUX Solvan H2-L UXP-S 228/54 01 (54W) E Solvan (118.0 W)
6 TRILUX TLX Siella M73 LED 3400-840 (40W)
7 TRILUX 7482PC/TCL18 E Centa S (38.0 W)
9 TRILUX Liventy Flat 600 OT324 01 E Liventy
10 TRILUX Montigo O 228 E Montigo (64.0 W)
11 TRILUX Montigo O 235/49 (35W) E Montigo (78.0 W)
12 TRILUX Oleveon 128/54 PC (28W) E Oleveon (30.0 W)
13 TRILUX Oleveon 135/49/80 PC (49W) E Oleveon (54.0 W)
14 TRILUX Oleveon 235 PC E (78.0 W)
15 TRILUX Onperla D2 HR 2TCT18 ... 01 E Onperla (40.0 W)
16 TRILUX Onperla D2 HR 2TCT18 ... 01 + DA 01 E Onperla (40.0 W)
17 TRILUX Fidesca-PM RPX 228/54 (54W) E Fidesca (122.0 W)
TRILUX SncPoint 903 LS-FL LED700ww03

AW1 - iTECH 3W 3L/1- oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE
AW2 - iTECH 9W 3L/1- oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE
AW3 - iTECH 9W COR 1L/1- oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE
AW4 - ONTEC S M2 302 NM COLD - oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE
EW1 - ONTEC S M1 301 M - oprawa kierunkowa jednostronna TM TECHNOLOGIE
EW2 - ONTEC S M1 301 M + flaga - oprawa kierunkowa dwustronna TM TECHNOLOGIE
EW3 - ONTEC S COLD M2 302 M -oprawa awaryjna TM TECHNOLOGIE

przycisk 1-bieg. p/t 10A, 250V z podświetleniem
łącznik pojedynczy p/t 10A, 250V
łącznik pojedynczy p/t 10A, 250V IP 44
łącznik podwójny p/t 10A, 250V

ZG zestaw gniazd komputerowych złożony z:

RJ45 RJ45 RJ45 DATA DATA 3xRJ45 + 2x2P+Z 16A 250V DATA

gniazdo wtykowe p/t 2P+Z 16A, 250V
2x gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V
gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V IP44
gniazdo wtykowe n/t IP 44 , 400V

P1 gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V IP44 do zasilania elektrycznego podgrzewacza wody podumywalkowego V=10 litrów/1,5kW/230V
P2 gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V IP44 do zasilania elektrycznego podgrzewacza wody podumywalkowego V=5 litrów/1,5kW/230V
P3 gniazdo wtykowe p/t 2P+Z, 16A, 250V IP44 do zasilania elektrycznego podgrzewacza wody wiszącego V=10 litrów/1,5kW/230V

zasilanie do elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody 24kW/400V

trasa korytek kablowych PVC do zasilania zestawów gniazd wtykowych wraz z zaznaczeniem miejsca podejścia koryt pod sufit - korytka 170/90

zakres opracowania

Branża: elektryczna	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 01.2014
Autor projektu:	mgr.inż Anna Górzyńska	3843/POOE/11	elektryczna		
Zespół projektowy:					Faza: PW
Sprawdził:	mgr. inż Piotr Czelny	552/79	elektryczna		

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2013/42

Treść:
LEGENDA SYMBOLI.

E1-51

Temat:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE
Nazwa zamówienia:
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZIENIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.