

Przepust przez strop
- po wykonaniu instalacji uszczelniony
mas HILTI IE60

Koryto siatkowe typu KDS 300H30/3
ocynkowane , mocowane na
uchwytach fajkowych WFLS 300

Koryto siatkowe typu KDS 400H40/3
ocynkowane , mocowane do ciany
na uchwytach PMC 400

Obudowa BP-U- 600/12 x 7
1200 x 550 x 247mm
wykonanie indywidualne

Koryto siatkowe typu KDS 300H30/3
ocynkowane , mocowane na
uchwytach fajkowych WFLS 300


Przepust przez strop dla kabli linii WLZ
- po wykonaniu instalacji uszczelniony
mas HILTI - IE 60

Wyprowadzenie przewodów z rozdzielni
pod tynk

Wyprowadzenie przewodów
z rozdzielni pod strop i dalej
na korytka w stropie podwieszanym

Koryto siatkowe
typu KDS 400H30/3
ocynkowane

Wymiary wn ki pod rozdzielnie pietrowe




Uchwyt fajkowy WFLS 300
do mocowania korytka KDS 300

Drzwi o odporności ogniowej IE 60

Koryto siatkowe
typu KDS 300H30/3
ocynkowane

Uchwyt fajkowy WFLS 300
do mocowania korytka KDS 300

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--------|-------------|
| | Imi nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górzy ska | 3843/POOE/11 | | E3-03 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Tytuł rysunku : Rozdzielnia pi trowa - przekrój | | |
| | | Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE | | |
| Symbol: 2013/42 | | Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY | | |
| ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE | | | | |